

Техническое состояние сетей ООО "Гелиос" 2024 год.

1. Данные об аварийных отключениях первый квартал:

март 2024г.

| № п/п | Наименование объекта | Время и дата начала прекращения | Время и дата восстановления режима | Противоаварийные мероприятия |
|-------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | январь - нет аварий | | | не требуются |
| | февраль - нет аварий | | | не требуются |
| | март - нет аварий | | | не требуются |

2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Объем недопоставленной ТСО в результате аварийных отключений электрической энергии в в первом квартале - 0 МВт*ч, квартал текущий.

итого, за 2024 год: 0,0 МВт*ч по всем авариям.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "Гелиос" с указанием сроков.

март 2024г.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование участка | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Работы |
|-------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|
| 1 | ТП-1406 "Агролесхоз" 6/0,4кВ | Тавда | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Осмотр и ревизия: Рубильник ЕКФ РПС с приводом-5 шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 250 А – 3шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 1шт. |
| 2 | ТП-3 р-Водозабора 6/0,4 кВ | Тавда | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 1000кВА – 1шт., Масл. выключатель А314 300 А – 1шт., Рубильник ЕКФ РПС с приводом – 5шт., ШПРА (шинопровод) – 2шт. |
| 3 | ТП-1479 "Речфлот" 6/0,4 кВ | Тавда | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Осмотр и ревизия: Разъединитель внутренний РВ3-10/600 А – 1шт., Рубильник РПС с приводом – 5шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 2шт., ШПРА (шинопровод) – 1шт. |
| 4 | КТП-7 "Дарсети" 6/0,4 кВ | Тавда | 06.03.2024 | 06.03.2024 | Осмотр и ревизия: Рубильник РПС с приводом 2 шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 250 А – 3шт., ШПРА (шинопровод) – 1шт. |
| 5 | ТП-1 "ТМЗ" 6/0,4 кВ | Тавда | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Осмотр и ревизия : Рубильник РПС с приводом – 2шт., Разъединитель внутренний РВ3-10/400 А – 3шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А -1шт., ШПРА (шинопровод) – 1шт. |
| 6 | ТП-1478 "база-МПК ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 0,4 кВ | Тавда | 11.03.2024 | 11.03.2024 | Осмотр и ревизия : ААвт. выключатель А314 300 А – 2шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 250 А – 3шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А -1шт., ШПРА (шинопровод) – 1шт. |
| 7 | ТП-1484 "ДОФ" 10/0,4 кВ | Тавда | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Ревизия и ремонт : Силовой трансформатор 400 кВА – 1шт., РЛНД 10/400 – 2шт., Выключатель нагрузки ВВП-17УЗ 400А – 2шт., Разъединитель внутренний РВ3-10/600 А – 2шт., Рубильник РПС с приводом -3шт., |
| 8 | ТП-1484 "ДОФ" 10/0,4 кВ | Тавда | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Ревизия и ремонт : Силовой трансформатор 400 кВА – 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 1шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения – 1шт., Светильник НСП 1х100 – 8шт., ШПРА (шинопровод) – 1шт. |
| 9 | КТПН -"Древмука" 6/0,4 кВ | Тавда | 14.03.2024 | 14.03.2024 | Осмотр и ревизия : Рубильник РПС с приводом – 6шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 250 А – 3шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 1шт., ШПРА (шинопровод) – 1шт. |
| 10 | ТП-2 "ИСУ" и КТПН-(ЦРП-2) "УЗСМ" 6/0,4 кВ | Тавда | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Осмотр и ревизия : Выключатель нагрузки ВВП-20УМ 400А – 4шт., Рубильник РПС с приводом – 3шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 2шт., ШПРА (шинопровод) – 1шт. |
| 11 | КТП-3009 "Мебельная фабрика" 6/0,4 кВ | Тавда | 18.03.2024 | 18.03.2024 | Осмотр и ревизия : Приборы учета - 9шт., Рубильник РПС – 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 250 А – 3шт., ШПРА (шинопровод) – 1шт. |

| | | | | | |
|----|--|-------|------------|------------|---|
| 12 | ТП-1483 "Сувенир" 10/0,4 кВ | Тавда | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А314 300 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФ3 40 А – 1шт., ШРА (шинопровод) – 1шт. |
| 13 | КТПН-1396 "Тароремонтный" 6/0,4 кВ | Тавда | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А314 300 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФ3 40 А – 2шт., ШРА (шинопровод) – 1шт. |
| 14 | ЦРП 6кВ "Стеклозавод" и ТП-1"ИСЗ" 6/0,4 кВ | Тавда | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ревизия и ремонт: Силовой трансформатор 630 кВА – 1шт., ПКУ МВ 6/0,4 УХЛ1 со шкафом – 1шт., РЛНД 10/400 – 1шт., Выключатель нагрузки ВВП-20УМ 400А – 4шт., Рубильник РПС с приводом - 3шт., Кабельная линия 6 кВ 46мм.кв – 1шт, |
| 15 | ЦРП 6кВ "Стеклозавод" и ТП-1"ИСЗ" 6/0,4 кВ | Ирбит | 22.03.2024 | 22.03.2024 | Ревизия и ремонт: Силовой трансформатор 1000 кВА – 1шт., Авт. выключатель А3726УФ3 40 А – 1шт., Кнопка ПКЕ 210 - 1шт., Выключатель освещения – 1шт., Светильник НСП 1x100 – 5шт., ШРА (шинопровод) – 1шт., |
| 16 | ЦРП 6кВ "Стеклозавод" и ТП-1"ИСЗ" 6/0,4 кВ | Ирбит | 25.03.2024 | 25.03.2024 | Ревизия и ремонт: Силовой трансформатор 1000 кВА – 1шт., Выключатель нагрузки ВВП-20УМ 400А – 1шт., Рубильник РПС с приводом – 2шт., Рубильник РПС с приводом – 2шт., Опора дерево по 0,4 кВ – 5шт., Авт. выключатель А3726УФ3 100 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФ3 40 А – 1шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения – 1шт. |
| 17 | ТП-1436 "Сервис лес" 6/0,4 кВ | Тавда | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А314 300 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФ3 40 А – 2шт., ШРА (шинопровод) – 1шт. |
| 18 | КТПН - "Апогей" 6/0,4 кВ | Тавда | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А314 300 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФ3 40 А – 2шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения – 1шт., Светильник НСП 1x100 – 3шт., ШРА (шинопровод) – 1шт. |
| 19 | КТП-400 6/0,4 кВ 3145 "Советская" | Тавда | 28.03.2024 | 28.03.2024 | Осмотр и ревизия : Выключатель нагрузки РВП-10УМ 400А с приводом – 1шт., Авт. выключатель А314 300 А – 1шт., Авт. выключатель А3726УФ3 250 А – 3шт., Авт. выключатель А3726УФ3 40 А – 1шт. |
| 20 | ТП-3(КТП-3 "Силикат глыбы") | Тавда | 29.03.2024 | 29.03.2024 | Осмотр и ревизия : Выключатель нагрузки РВП-10УМ 400А с приводом – 6шт., Авт. выключатель А314 300 А – 3шт., Авт. выключатель А3726УФ3 250 А – 3шт., Авт. выключатель А3726УФ3 40 А – 1шт., ШРА (шинопровод) – 1шт. |
| 21 | ПС 110/6 "ИМЗ", ВЛ-6 кВ "Стройуправление" | Ирбит | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Осмотр и ревизия |
| 22 | ПС 110/6 "ИМЗ", ВЛ-6 кВ "Стройуправление" | Ирбит | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Осмотр и ревизия |
| 23 | ПС 110/6 "ИМЗ", ВЛ-6 кВ "Стройуправление" | Ирбит | 28.03.2024 | 28.03.2024 | Осмотр и ревизия |